

1. OBECNĚ

Vyčištěné odpadní vody z ČOV Bohouňovice II budou svedeny odpadním potrubím do vodoteče – Bohouňovického potoka. Výustění bude pod přehrázkou zadržující vodu pro nátok do koupaliště. Vlastní výustění bude pomocí betonového výustního objektu.

2. VÝUSTNÍ OBJEKT

Vlastní výustní objekt bude tvořen betonovým blokem s bočními křídly (beton C30/37 – XF1). Betonový blok bude vyztužen na spodním a vrchním líci KARI sítí s oky 100 x 100/6. Na odpadní potrubí bude nasazena koncová klapka z HDPE DN250 (d275). Hrdlo klapky spolu s potrubím bude zabetonováno.

Okolí výustního objektu bude zpevněno kamenným záhozem (Makadem) d63/125mm a zarovnáno.